ООО «Ромашка»
Утверждаю: генеральный директор П. П. Петров
«16» ноября 2026 г.

Акт об аварийной ситуации

о заливе склада готовой продукции

г. Москва, 16 ноября 2026 г.

Комиссия в составе председателя — главного инженера И. И. Иванова, членов комиссии — начальника склада С. С. Сидорова и инженера по охране труда А. А. Кузнецова — составила акт о следующем.

16 ноября 2026 года в 4 часа 20 минут в помещении склада готовой продукции по адресу: г. Москва, ул. Складская, д. 5, произошёл разрыв резьбового соединения на подающем трубопроводе системы отопления. Вода залила стеллажи с упаковкой на площади около 40 кв. м; часть коробок размокла и к отгрузке не пригодна.

Причиной аварии предварительно признан износ резьбового соединения: последний плановый осмотр трубопровода проводился в мае 2026 года, дефектов тогда не выявлено.

Ущерб предварительно оценивается в 180 000 рублей: испорчена упаковка и часть товара, требуется замена участка трубопровода и просушка помещения. Точная сумма определяется после инвентаризации и сметы на ремонт.

Приложения: фотографии места аварии на 6 л., акт осмотра трубопровода от 16.11.2026, выписка из журнала осмотров помещений.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / И. И. Иванов /

Члены комиссии

Начальник склада

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru