ПАО «Сетевая компания»
филиал «Северный», участок № 4
Потребитель: ООО «Мастерская», ИНН 7701234567
объект: цех, г. Тверь, ул. Заводская, д. 12
Договор энергоснабжения № 4412 от 12.01.2025

Акт о неучтённом потреблении электрической энергии

по факту выявленного безучётного потребления

7 ноября 2026 г. № 118

При проведении проверки состояния прибора учёта по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 12, выявлено безучётное потребление: нарушена пломба сетевой организации на клеммной крышке прибора учёта, установленная при предыдущей проверке 14.03.2026.

Прибор учёта: трёхфазный, заводской номер 01472835, тип Меркурий 234, дата поверки 12.02.2025, показания на момент проверки 45 812 кВт·ч.

Объяснения потребителя: представитель потребителя пояснил, что пломба повреждена при замене вводного автомата 20.10.2026, о повреждении сетевую организацию не уведомляли.

Потребитель от подписания акта отказался, о чём в акте сделана отметка, акт составлен в присутствии двух незаинтересованных лиц.

К акту прилагаются: фотографии прибора учёта и повреждённой пломбы, акт предыдущей проверки от 14.03.2026, выписка из журнала учёта.

Представитель сетевой организации

Электромонтёр

_____ / С. А. Кузьмин /

Потребитель

Главный инженер ООО «Мастерская»

_____ / А. В. Соколов /

Незаинтересованное лицо

Собственник соседнего участка

_____ / М. И. Лебедева /

Образец с сайта nikexpert.ru