ООО «Управляющая компания «Лесная»»
г. Подольск
собственник квартиры № 47
С. А. Кузнецов

Акт демонтажа прибора учёта воды

квартира № 47, ул. Лесная, д. 12

14 ноября 2026 г.

При осмотре внутриквартирного узла учёта установлено: счётчик холодной воды СВК-15, заводской номер 24681357, дата поверки 12.03.2022, пломба № 7704126 повреждена, показания на день снятия — 318 куб. м.

Прибор учёта демонтирован для замены в связи с истечением межповерочного интервала. Целостность пломбы на момент снятия нарушена, о чём составлена запись.

Показания на день демонтажа — 318 куб. м. Порядок расчёта после истечения межповерочного интервала и при обнаружении повреждённой пломбы определяется по правилам предоставления коммунальных услуг с учётом обстоятельств и даты обнаружения повреждения.

Демонтированный прибор передан собственнику. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Представитель управляющей компании

Слесарь-сантехник

_____ / А. В. Морозов /

Собственник (наниматель)

С. А. Кузнецов

_____ / undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru