ООО «СтройМонтаж»
г. Москва
15 ноября 2026 г. № 12-Д

Акт допуска электроустановки в эксплуатацию

по объекту: производственный цех, электроустановка 0,4 кВ

15 ноября 2026 г. № 12-Д

Комиссия в составе: председатель — главный инженер ООО «СтройМонтаж» А. В. Смирнов, члены комиссии — начальник участка И. П. Кузнецов, инженер по надзору за электрохозяйством С. Н. Петров, представитель проектной организации ООО «ПроектЭнерго» М. И. Орлов, произвела осмотр электроустановки 0,4 кВ производственного цеха по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, д. 10, стр. 2.

Монтаж выполнен по проекту, разработанному ООО «ПроектЭнерго» (свидетельство о допуске к проектным работам № П-12345). Исполнитель работ — ООО «СтройМонтаж». При монтаже применены кабели и оборудование, соответствующие проекту и сертификатам.

Комиссия проверила: наличие и исправность заземляющих устройств, сопротивление изоляции кабельных линий, работу автоматических выключателей и устройств защитного отключения, соответствие маркировки и сечений проводов проекту. Результаты проверок и испытаний оформлены протоколами, приложенными к акту.

Заключение: электроустановка 0,4 кВ производственного цеха соответствует проектной документации и требованиям Правил устройства электроустановок, дефектов не выявлено. Электроустановка допускается в эксплуатацию с 15 ноября 2026 года.

Приложение: 1) протокол измерения сопротивления изоляции на 2 л.; 2) протокол проверки заземляющего устройства на 1 л.; 3) исполнительная схема на 1 л.; 4) сертификаты на оборудование на 3 л.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / А. В. Смирнов /

Члены комиссии

Начальник участка

_____ / И. П. Кузнецов /

Инженер по надзору за электрохозяйством

_____ / С. Н. Петров /

Представитель проектной организации

_____ / М. И. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru