Застройщик: ООО «СтройГрад»
Сетевая организация: ПАО «Тверьэнерго»
Энергопринимающее устройство: ВРУ-0,4 кВ жилого дома

Акт допуска в эксплуатацию электроустановки

энергопринимающего устройства жилого дома по адресу: г. Тверь, ул. Строителей, д. 12

20 октября 2026 г. № 47-Д

Технические условия от 14 марта 2025 г. № 12-ТУ выполнены в полном объёме: введены в работу ВРУ-0,4 кВ, вводной кабель от ТП-318, прибор учёта электроэнергии и устройства защиты.

Электроустановка осмотрена, проверено наличие проектной документации, протоколов измерений и испытаний, актов скрытых работ. Замечаний, препятствующих подаче напряжения, нет.

Электроустановка допускается в эксплуатацию с 20 октября 2026 г. Напряжение подаётся после заключения договора энергоснабжения с гарантирующим поставщиком.

Застройщик (владелец)

Главный инженер ООО «СтройГрад»

_____ / А. С. Морозов /

Сетевая организация

Начальник службы технического надзора

_____ / В. П. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru