

Управляющая организация ООО «Дом-Сервис»
ИНН 7700000000, ОГРН 1100000000000
г. Москва
от 15 августа 2026 г.

Акт готовности к отопительному сезону

объекта по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12

№ 27-Г

Комиссия в составе: главного инженера ООО «Дом-Сервис» В. А. Смирнова (председатель), инженера по эксплуатации Н. П. Кузнецовой, представителя собственников А. И. Фёдорова провела проверку готовности многоквартирного дома к отопительному сезону.

Проверены: тепловой узел и автоматика регулирования, система отопления с промывкой и опрессовкой, система горячего и холодного водоснабжения, канализация, электрооборудование, вентиляция, строительные конструкции и кровля, утепление фасада и окон в местах общего пользования.

Опрессовка системы отопления проведена 10 августа 2026 г. давлением 1,5 рабочего, система выдержала, дефектов не выявлено. Промывка выполнена, акты прилагаются.

Замечания: в подвале у второго подъезда требуется замена двух участков изоляции на трубопроводе горячего водоснабжения. Срок устранения — до 25 августа 2026 г.

Приложения: акт опрессовки от 10.08.2026 на 1 л., акт промывки от 08.08.2026 на 1 л., паспорт теплового узла на 4 л., ведомость дефектов на 1 л.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / В. А. Смирнов /

Члены комиссии

Инженер по эксплуатации

_____ / Н. П.
Кузнецова /

Представитель собственников

Собственник
квартиры № 5

/ А. И. Фёдоров /