г. Москва
«16» ноября 2026 г.

Акт готовности оборудования, работающего под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию

Комиссия, назначенная приказом ООО «Ромашка» от 10.11.2026 № 57, в составе: председатель комиссии — главный инженер П. П. Петров; члены комиссии: специалист, ответственный за осуществление производственного контроля, И. И. Иванов; специалист, ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования, С. С. Сидоров; уполномоченный представитель монтажной организации ООО «Монтаж» А. А. Кузнецов; уполномоченный представитель организации, проводившей первичное техническое освидетельствование, В. В. Орлов; уполномоченный представитель организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности, Д. Д. Смирнов.

Комиссия проверила паровой котёл КЕ-25-14, заводской номер 12345, установленный в котельной ООО «Ромашка», и установила: оборудование смонтировано в соответствии с проектной документацией; паспорт, сертификаты и инструкция по эксплуатации имеются; первичное техническое освидетельствование проведено, его результаты внесены в паспорт; экспертиза промышленной безопасности проведена; обслуживающий персонал обучен и аттестован; средства измерений и предохранительные устройства проверены; подводящие и отводящие трубопроводы и арматура испытаны.

Оборудование, работающее под избыточным давлением, к вводу в эксплуатацию готово. Замечаний, препятствующих пуску, нет.

Председатель комиссии

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Специалист по производственному контролю ООО «Ромашка»

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru