Заказчик: ООО «Стройинвест»
Подрядчик: ООО «Монолит-Строй»
Объект: жилой дом, ул. Полевая, 12

Акт освидетельствования скрытых работ

армирование фундаментной плиты по оси 1–7

18 ноября 2026 г.

Предъявлены к освидетельствованию работы по армированию фундаментной плиты в осях 1–7, выполненные по рабочей документации 24-2026-КЖ, лист 14.

Работы выполнены из арматуры А500С по ГОСТ 34028-2016, диаметры и шаг соответствуют проекту, защитный слой обеспечен фиксаторами.

Предъявлены документы: сертификаты на арматуру, акт входного контроля, исполнительная схема армирования.

Работы выполнены в соответствии с проектом и СП 63.13330.2018; разрешается производство последующих работ по бетонированию плиты.

Подрядчик

Производитель работ

_____ / А. А. Сидоров /

Заказчик

Представитель заказчика

_____ / В. П. Кузнецов /

Технадзор

Инженер технадзора

_____ / Д. С. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru