Заказчик: ООО «Стройкаркас»
Подрядчик: ООО «Свармонтаж»
Объект: складской корпус, оси 4–11

Акт приёмки сварочных работ

по договору подряда № 27/26 от 12 октября 2026 г.

7 ноября 2026 г. № 3

Подрядчик выполнил сварку монтажных соединений металлокаркаса складского корпуса в осях 4–11 в объёме, предусмотренном ведомостью сварных соединений и рабочей документацией шифр 26-14-КМ.

Соединения выполнены по технологии, указанной в технологической карте на сварку, электродами с сертификатами, приложенными к акту. Сварщики имеют действующие удостоверения и клейма, номера клейм внесены в журнал сварочных работ.

Контроль швов: внешний осмотр и измерение выполнены в полном объёме, неразрушающий контроль — ультразвуковой методом в объёме 10 % стыковых швов по заданию заказчика. Дефектов, недопустимых по СП 70.13330, не выявлено.

Заказчик работы принял. Претензий по объёму, качеству и срокам нет. Гарантийный срок на сварные соединения — 24 месяца с даты подписания акта.

Приложения: исполнительная схема сварных соединений на 4 л.; журнал сварочных работ на 6 л.; сертификаты на электроды на 2 л.; протоколы контроля на 3 л.; копии удостоверений сварщиков на 2 л.

Подрядчик

Главный инженер ООО «Свармонтаж»

_____ / В. С. Гусев /

Заказчик

Начальник службы технического надзора ООО «Стройкаркас»

_____ / А. Н. Мельников /

Образец с сайта nikexpert.ru