Газораспределительная организация: ООО «Газсервис»
Объект: жилой дом, г. Подольск, ул. Садовая, д. 12
Заказчик: И. И. Иванов
Наряд-допуск № 47 от 12 ноября 2026 г.

Акт-наряд на первичный пуск газа

в газопровод и газоиспользующее оборудование жилого дома

12 ноября 2026 г. № 47

Работы выполняет бригада в составе руководителя пусковой бригады П. П. Петрова и слесаря по эксплуатации газового оборудования С. С. Сидорова. Работы проводятся по наряду-допуску на газоопасные работы.

До начала работ проверено: газопроводы и оборудование смонтированы по проекту, краны на спусках закрыты с установкой заглушек, герметичность соединения внутреннего газопровода с подземным проверена мыльной эмульсией, обеспечен безопасный сброс газовоздушной смеси при продувке, посторонние удалены из помещения.

Инструктаж по правилам безопасного производства газоопасных работ бригада получила, что подтверждается подписями в наряде-допуске.

Первичный пуск газа выполнен, газопровод и оборудование заполнены газом, утечек не выявлено. Работы по пусконаладке переданы организации, выполняющей наладку оборудования.

Наряд выдал

Главный инженер ООО «Газсервис»

_____ / П. П. Петров /

Наряд получил

Руководитель пусковой бригады

_____ / С. С. Сидоров /

Согласовано с заказчиком

И. И. Иванов

_____ / undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru