Акционерное общество «Городские тепловые сети»
именуемое в дальнейшем исполнителем, в лице главного инженера Соколова Андрея Петровича,
действующего на основании устава,
с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Северный склад»,
именуемое в дальнейшем заявителем, в лице директора Лебедевой Марии Игоревны,
действующей на основании устава,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения

по договору о подключении от 12 марта 2026 г. № 47-ТП

20 октября 2026 г. № 112

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению), предусмотренные договором о подключении объекта к системе теплоснабжения от 12 марта 2026 г. № 47-ТП, в полном объеме.

2. Заявитель выполнил мероприятия, предусмотренные договором и условиями подключения (технологического присоединения) № 47-ТП.

3. Заявителем получен акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя.

4. Подключаемый объект — складской комплекс площадью 4 200 кв. м, расположенный по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 18, корп. 3.

5. Тепловая нагрузка объекта в точке подключения — 0,42 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,34 Гкал/ч и на вентиляцию 0,08 Гкал/ч. Теплоноситель — вода с температурой по графику 95/70 °C, давление в подающем трубопроводе 6,0 кгс/см².

6. Граница балансовой принадлежности — наружная стена тепловой камеры ТК-14; граница эксплуатационной ответственности совпадает с границей балансовой принадлежности.

7. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Исполнитель

Главный инженер АО «Городские тепловые сети»

_____ / А. П. Соколов /

Заявитель

Директор ООО «Северный склад»

_____ / М. И. Лебедева /

Образец с сайта nikexpert.ru