Теплоснабжающая организация: ООО «Городские тепловые сети» в лице главного инженера С. А. Кузьмина, действующего на основании доверенности от 12.01.2026 № 4

Заявитель: ООО «Северный склад» в лице директора А. В. Смирновой, действующей на основании устава

Акт о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения

между теплоснабжающей организацией и заявителем

6 ноября 2026 г.

1. Исполнитель выполнил мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объекта «Складской комплекс» по адресу: г. Тверь, ул. Заводская, д. 18, кадастровый номер 69:40:0102034:77.

2. Технические условия от 20.02.2026 № 118-ТП выполнены в полном объёме. Максимальная тепловая нагрузка объекта — 0,85 Гкал/ч, в том числе на отопление 0,62 Гкал/ч, на вентиляцию 0,18 Гкал/ч, на горячее водоснабжение 0,05 Гкал/ч.

3. Граница балансовой принадлежности тепловых сетей — наружная стена тепловой камеры ТК-7; граница эксплуатационной ответственности сторон совпадает с границей балансовой принадлежности.

4. Точка подключения — тепловая камера ТК-7 на тепловой сети диаметром 200 мм от котельной № 3. Узел учёта тепловой энергии допущен в эксплуатацию, приборы учёта опломбированы.

5. Стороны подтверждают, что обязательства по договору о подключении от 25.02.2026 № 41-ТП исполнены, расчёты по договору завершены, претензий по объёму и качеству подключения нет.

6. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Исполнитель

Главный инженер ООО «Городские тепловые сети»

_____ / С. А. Кузьмин /

Заявитель

Директор ООО «Северный склад»

_____ / А. В. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru