Заказчик: ООО «Клиника»
Подрядчик: ООО «Монтаж-С»
Объект: г. Краснодар, ул. Садовая, 12
Договор № 45А/25/К от 10.03.2026

Акт о проведении входного контроля

оборудования и материалов системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

16 ноября 2026 г. № 2

Комиссия в составе: представители заказчика — заместитель главного врача по хозяйственной работе, ведущий инженер объединённых служб, инженер по пожарной безопасности; представитель подрядчика — главный инженер ООО «Монтаж-С». Комиссия провела входной контроль оборудования и материалов, поступивших на объект для монтажа системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.

Проверены: извещатели дымовые оптико-электронные — 48 шт., извещатели ручные — 12 шт., прибор приёмно-контрольный и управления — 1 шт., оповещатели световые и звуковые — 14 шт., кабель огнестойкий — 620 м, трубы и коробки для прокладки — комплект.

При проверке установлено: оборудование и материалы соответствуют проектной документации и технической документации предприятий-изготовителей; сопроводительные документы — паспорта, сертификаты соответствия, декларации о соответствии — имеются; упаковка не повреждена, следов влаги и механических повреждений нет; маркировка и заводские номера читаются.

Заключение комиссии: оборудование и материалы прошли входной контроль и допущены к монтажу.

Приложение: паспорта и сертификаты соответствия на 24 л. в 1 экз.

Заказчик

Заместитель главного врача по хозяйственной работе

_____ / Ведущий инженер объединённых служб /

Подрядчик

Главный инженер ООО «Монтаж-С»

_____ / undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru