Управляющая компания ООО «УК Жилищник»
г. Москва, ул. Строителей, д. 15
от 16 ноября 2026 г. № 14

Акт об аварии водопровода

о причинении ущерба вследствие аварии на системах водоснабжения

16 ноября 2026 г. № 14

Место составления акта: г. Москва, ул. Строителей, д. 15, кв. 42.

Время составления: 14 час. 30 мин.

Комиссия в составе: главный инженер Петров П. П., мастер участка Сидорова А. И., собственник квартиры Иванов И. И. составила настоящий акт о том, что при обследовании квартиры № 42 установлено:

В результате разрыва стояка холодного водоснабжения в квартире № 42 произошло затопление кухни и коридора. Повреждены: натяжной потолок (площадь 6 кв. м), ламинат (площадь 10 кв. м), дверное полотно. Причина аварии — износ трубопровода.

Работниками управляющей организации перекрыта подача холодной воды на стояке, произведён ремонт стояка. Приняты меры к розыску собственника: оставлено сообщение в двери.

Акт составлен в двух экземплярах: для управляющей компании и собственника квартиры.

Члены комиссии

Главный инженер

_____ / Петров П. П. /

Собственник помещения

Иванов И. И.

_____ / undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru