

Заказчик: ООО «Ромашка»

в лице генерального директора П. П. Петрова

Подрядчик: ООО «Наладка-Сервис»

в лице главного инженера И. И. Иванова

Акт об окончании пусконаладочных работ

по договору на наладку системы вентиляции

16 ноября 2026 г.

С 10 по 15 ноября 2026 года подрядчик при участии заказчика провёл пусконаладочные работы на приточной вентиляционной установке ПВУ-3, серийный номер 2026-0417, смонтированной по договору от 12 октября 2026 г. № 47.

Выполнено: проверка электропитания и заземления, настройка частотного регулирования вентиляторов, балансировка воздухопроводов, вывод установки на проектные режимы, проверка автоматики и защит.

Установка работоспособна и работает в проектных режимах согласно технической документации. Заказчик к объёму и качеству работ претензий не имеет. Гарантийный срок — 24 месяца с даты подписания акта.

Приложение: протокол пусконаладочных работ на 4 л. в 1 экз., отчёт о ПНР на 6 л. в 1 экз., исполнительные схемы на 2 л. в 1 экз.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Главный инженер ООО «Наладка-Сервис»

_____ / И. И. Иванов /