Заказчик: ООО «Ромашка», 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, оф. 12
Исполнитель: ООО «Пожтехмонтаж», 620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 6, оф. 3
Договор подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26

Акт об окончании пусконаладочных работ

системы пожарной сигнализации на объекте

30 октября 2026 г. № 47/26-ПНР

Исполнитель выполнил, а Заказчик принял пусконаладочные работы системы пожарной сигнализации в здании по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51: адресный прибор управления «Сигнал-20П» — 1 шт., дымовые извещатели — 84 шт., ручные извещатели — 12 шт., оповещатели световые и звуковые — 16 шт.

Работы выполнены в объёме: проверка монтажа и маркировки шлейфов, настройка адресов и конфигурации прибора, проверка исправности каждого извещателя, проверка срабатывания при имитации задымления, проверка передачи сигнала на пульт, проверка работы оповещения, оформление исполнительной документации.

Проверка проведена на 96 извещателях, ложных срабатываний при настройке нет. Сигнал «Пожар» доходит до пульта дежурного и до подразделения пожарной охраны, время прохождения сигнала укладывается в проектные значения.

Замечания: у дымового извещателя в помещении № 214 при настройке дважды сработала ложная тревога; извещатель заменён, повторная проверка замечаний не выявила.

Работы выполнены в срок по договору, претензий по объёму и качеству у Заказчика нет. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Исполнитель

Главный инженер ООО «Пожтехмонтаж»

_____ / А. С. Ковалёв /

Заказчик

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / Д. В. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru