

Заказчик: ООО «Стройинвест»
Подрядчик: ООО «Монолит-Строй»
Объект: г. Тула, ул. Заводская, д. 12

Акт об устранении замечаний

по объекту капитального строительства «Складской корпус, 2-я очередь»

16 ноября 2026 г. № 27-УЗ

Основание: предписание органа государственного строительного надзора от 2 ноября 2026 г. № 15 и замечания технического заказчика от 5 ноября 2026 г. № 8.

1. В разделе «Кровля» выявлены зазоры в примыкании гидроизоляции к парапету и отсутствие крепления воронок. Замечания устранены: примыкание проклеено, воронки закреплены, акт освидетельствования скрытых работ от 12 ноября 2026 г. № 44 прилагается.

2. В разделе «Вентиляция» не были установлены датчики контроля загазованности. Датчики смонтированы и проверены 14 ноября 2026 г., протокол пусконаладки прилагается.

Замечания устранены в полном объёме. Претензий к качеству работ по перечисленным пунктам заказчик не имеет.

Подрядчик

Главный инженер ООО «Монолит-Строй»

_____ / А. С. Кузнецов /

Заказчик

Начальник службы технадзора ООО
«Стройинвест»

_____ / В. Н. Орлов /