ООО «Ромашка»
г. Москва
Комиссия в составе:
председатель комиссии — главный инженер В. С. Орлов;
члены комиссии — начальник службы безопасности А. Н. Белов, инженер по эксплуатации М. И. Гусева

Акт обследования системы контроля и управления доступом

объекта «Офис на Ленинском, корпус Б»

12 ноября 2026 г. № 7

Обследование проведено 12 ноября 2026 года на объекте «Офис на Ленинском, корпус Б» по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, д. 42. Основание — план технического обслуживания инженерных систем на IV квартал 2026 года.

На объекте установлена система контроля и управления доступом: контроллеры турникетов на входе — 2 шт., контроллеры дверей служебных помещений — 14 шт., считыватели карт — 16 шт., электромагнитные замки — 14 шт., точка выдачи карт на ресепшен — 1 шт., сервер СКУД с программным обеспечением. Питание — от резервируемого источника бесперебойного питания.

Проверены: работоспособность считывателей и замков на всех точках доступа, проход по картам сотрудников и гостей, журнал событий за последние 30 дней, срок действия прав доступа уволенных сотрудников, работа системы при отключении основного питания, состояние кабельных трасс и пломб на шкафах контроллеров.

Выявлено: считыватель на двери серверной не срабатывает с первой попытки примерно в половине проходов; у 6 карт уволенных сотрудников права доступа не заблокированы; на шкафу контроллера в коридоре второго этажа нарушена пломба; журнал событий хранится 14 дней вместо установленных регламентом 90.

Комиссия решила: заменить считыватель на двери серверной; заблокировать карты уволенных сотрудников до 14 ноября 2026 года; восстановить пломбу и проверить шкаф контроллера; настроить хранение журнала событий на 90 дней. Ответственный — начальник службы безопасности А. Н. Белов, срок — до 30 ноября 2026 года.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / В. С. Орлов /

Члены комиссии

Начальник службы безопасности

_____ / А. Н. Белов /

Образец с сайта nikexpert.ru