ООО «Ромашка»
Главному инженеру П. П. Петрову
от комиссии в составе:
начальник электроцеха И. И. Иванов

Акт осмотра электроустановки

технического состояния оборудования

16 ноября 2026 г.

Осмотр проведён в помещении электрощитовой производственного корпуса по адресу: г. Москва, ул. Заводская, д. 12. Объект осмотра — распределительный щит ЩР-1, вводной автоматический выключатель, кабельные линии питающей сети.

При осмотре проверены целостность корпусов и оболочек, наличие и читаемость маркировки, состояние контактных соединений, отсутствие следов нагрева и оплавления, исправность замков и пломб, наличие средств защиты и схем.

Выявлены замечания: на автоматическом выключателе QF-2 стёрта маркировка; в щите отсутствует однолинейная схема. Нарушений, требующих немедленного отключения, не обнаружено.

Рекомендации: восстановить маркировку на QF-2 и разместить однолинейную схему в щите до 30 ноября 2026 года. Ответственный — начальник электроцеха.

Члены комиссии

Начальник электроцеха

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru