Объект: производственный корпус, цех № 2
Монтажная организация: ООО «Электромонтаж-С»
Заказчик: ООО «Завод «Прогресс»
Проект: 24-ЭС-118, лист 7

Акт осмотра и проверки смонтированных кабельных металлоконструкций

участок кабельной трассы от ТП-3 до цеха № 2

7 ноября 2026 г. № 12-КМ

Комиссия в составе представителя заказчика, представителя монтажной организации и специалиста по эксплуатации осмотрела смонтированные кабельные металлоконструкции на участке от ТП-3 до цеха № 2.

Проверено: лотки и стойки установлены по проекту 24-ЭС-118, лист 7; шаг опор и отметки соответствуют проекту; крепления к строительным конструкциям затянуты; сварные швы зачищены и окрашены; металлоконструкции заземлены, цепь заземления непрерывна; проходы через стены уплотнены; острые кромки и заусенцы удалены.

Замечаний, препятствующих прокладке кабеля, нет. Металлоконструкции приняты для дальнейших работ.

Приложение: исполнительная схема трассы на 2 л. в 1 экз.; протокол проверки заземления на 1 л. в 1 экз.

Представитель заказчика

Главный энергетик

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель монтажной организации

Производитель работ

_____ / И. П. Ковалёв /

Специалист по эксплуатации

Инженер-электрик

_____ / Д. С. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru