Общество с ограниченной ответственностью
«СтройМеталл»
г. Москва
«10» июня 2026 г.

# Акт осмотра металлоконструкций

о результатах осмотра конструкций перед монтажом

10 июня 2026 г. № 7

Комиссия в составе: представителя монтажной организации — производителя работ ООО «МонтажСтрой» Сидорова А. П., представителя заказчика — технического директора ООО «СтройМеталл» Кузнецова В. Н., представителя проектной организации — инженера ООО «ПроектСталь» Петровой Е. И. произвела осмотр металлоконструкций, изготовленных ООО «МеталлЗавод» по заказу № 45 от 15 мая 2026 г., и проверку качества работ.

1. К осмотру предъявлены металлоконструкции: колонны К1 — 12 шт., балки Б2 — 18 шт., связи ВС3 — 6 шт. Конструкции изготовлены из стали С245, покрытие грунт-эмаль по грунтовке.

2. Работа выполнена по проектной документации ООО «ПроектСталь», чертежи № 123-КМ, утверждены 01.04.2026.

3. При изготовлении конструкций отклонений от проектной документации не выявлено. Конструкции изготовлены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами.

4. Замечания: на балке Б2 (позиция 5) обнаружена вмятина глубиной 3 мм на полке; требуется зачистка и грунтование. Срок устранения — до 15.06.2026.

5. Заключение: конструкции пригодны к монтажу после устранения замечания по позиции 5.

**Представитель монтажной организации**

Производитель работ ООО «МонтажСтрой»

_____ / А. П. Сидоров /

**Представитель заказчика**

Технический директор ООО «СтройМеталл»

_____ / В. Н. Кузнецов /

**Представитель проектной организации**

Инженер ООО «ПроектСталь»

_____ / Е. И. Петрова /

Образец с сайта nikexpert.ru