Заказчик: ООО «Стройкомплект»
Исполнитель: ООО «ОкнаПро»
Объект: г. Москва, ул. Лесная, д. 12, кв. 45
Договор подряда от 12.03.2026 № 47

Акт осмотра оконных конструкций

на выявление недостатков

20 ноября 2026 г.

Комиссия в составе представителя заказчика И. И. Иванова и представителя исполнителя П. П. Петрова осмотрела оконные конструкции, установленные по договору подряда от 12.03.2026 № 47: три окна ПВХ в комнате, кухне и спальне.

В ходе осмотра выявлены недостатки: на створке окна в спальне — царапина длиной около 40 мм на профиле; окно на кухне продувает по нижнему притвору; в комнате между стёклами стеклопакета скопилась влага. Размеры и расположение дефектов зафиксированы на фотографиях, приложенных к акту.

Недостатки возникли в период гарантийного срока. Окно на кухне требует регулировки притвора, стеклопакет в комнате — замены, створку в спальне исполнитель меняет по согласованию с заказчиком.

Срок устранения недостатков — до 10 декабря 2026 года. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Представитель заказчика

И. И. Иванов

_____ / undefined /

Представитель исполнителя

П. П. Петров

_____ / undefined /

Образец с сайта nikexpert.ru