Составлен представителями сетевой организации:
инженер-инспектор П. С. Ковалёв
в присутствии потребителя
главного энергетика ООО «Заводской двор» А. Н. Смирнова

Акт осмотра приборов учёта электроэнергии

по адресу: г. Подольск, ул. Заводская, д. 12, производственный корпус

6 ноября 2026 г. № 27-О

Осмотр проведён 6 ноября 2026 года в 11 ч 20 мин по адресу: г. Подольск, ул. Заводская, д. 12, производственный корпус. Договор энергоснабжения № 4412 от 14 января 2025 года, лицевой счёт 70-118342. Причина осмотра: плановая проверка состояния прибора учёта перед сверкой расчётов за октябрь.

Прибор учёта: тип Меркурий 234 ART-01, номер 18472631, год выпуска 2023, класс точности 1,0, показания 04 728,16 кВт·ч, коэффициент трансформации 40. Место установки — распределительное устройство 0,4 кВ, ячейка 7. Прибор учёта принадлежит потребителю, установлен на границе балансовой принадлежности.

Трансформаторы тока: тип Т-0,66, номера 214573 и 214574, номинальный ток 200/5 А, коэффициент трансформации 40. Трансформаторы напряжения: тип НАМИ-0,66, номера 118342 и 118343, коэффициент 1. Трансформаторы принадлежат сетевой организации.

Пломбы: на счётчике — № 0041287654, на клеммной крышке — № 0041287655, на трансформаторах тока — № 0041287656 и № 0041287657. Оттиски и знаки поверки читаются, следов вскрытия нет.

Корпус счётчика без трещин и следов вскрытия, стекло целое, дисплей исправен, счётный механизм работает. Схема подключения соответствует проектной, посторонних подключений до прибора учёта не обнаружено. Замечаний к состоянию прибора учёта нет.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Экземпляр потребителя получил.

Представитель сетевой организации

Инженер-инспектор

_____ / П. С. Ковалёв /

Потребитель

Главный энергетик ООО «Заводской двор»

_____ / А. Н. Смирнов /

Образец с сайта nikexpert.ru