ООО «СтройМонтаж»
Заказчик: ООО «ИнвестСтрой»
Генподрядчик: ООО «СтройМонтаж»
Проектная организация: ООО «ПроектГражданСтрой»

Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов

по объекту: жилой дом, г. Москва, ул. Строителей, д. 10

16 ноября 2026 г. № 14

Комиссия в составе: представитель застройщика (технического заказчика) Петров П. П., представитель генподрядчика Иванов И. И., представитель проектной организации Сидоров С. С. произвела освидетельствование грунтов основания фундаментов в котловане на отметке -3,200 м.

Установлено: грунты основания представлены суглинками полутвёрдыми, вскрыты на отметке -3,200 м, что соответствует проектной документации шифр 2026-14-КЖ. Отклонений от проекта нет. Дно котлована зачищено, вода отсутствует.

Заключение: грунты основания соответствуют проекту, разрешается устройство фундаментной плиты.

Приложение: исполнительная схема котлована, протокол лабораторных испытаний грунтов, акт геодезической разбивки.

Представитель застройщика

Технический заказчик

_____ / П. П. Петров /

Представитель генподрядчика

Главный инженер

_____ / И. И. Иванов /

Представитель проектной организации

Главный конструктор проекта

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru