Общество с ограниченной ответственностью «Ромашка»
Заказчик: ООО «Василёк», 123456, г. Москва, ул. Строителей, д. 1
Подрядчик: ООО «Ромашка», 123456, г. Москва, ул. Монтажная, д. 7
Объект: жилой дом, корпус 2, по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 1

Акт освидетельствования работ

скрытых работ по устройству гидроизоляции фундамента

16 ноября 2026 г. № 14

Освидетельствованы работы по устройству обмазочной гидроизоляции фундамента по оси А между осями 1–5, выполненные по проектной документации шифр 2026-14-КЖ, лист 12.

Работы выполнены из материалов, указанных в сертификатах соответствия: мастика битумная, сертификат № РОСС RU.0001.11, партия 45.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и СП 45.13330.2017. Замечаний нет, разрешается производство последующих работ по обратной засыпке фундамента.

Подрядчик	**Заказчик**	**Стройконтроль**
Производитель работ	Представитель заказчика	Инженер строительного контроля
_____ / И. И. Иванов /	_____ / П. П. Петров /	_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru