Застройщик (технический заказчик): ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Монолит-Строй»
Объект: жилой дом по адресу: г. Тверь, ул. Речная, д. 15

Акт освидетельствования скрытых работ

по устройству монолитной фундаментной плиты

12 ноября 2026 г. № 47

Предъявлены к освидетельствованию работы по устройству монолитной фундаментной плиты толщиной 600 мм из бетона класса В25, выполненные по проектной документации шифр 24-05-КЖ, лист 12.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции» и СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». При выполнении работ применены бетонная смесь по паспорту качества № 218 от 10.11.2026, арматура по сертификату № 4412.

Исполнительная документация: акты на арматурные работы, акты на опалубку, результаты испытаний бетонных кубиков на 7 суток, исполнительная схема армирования.

Работы выполнены в полном объёме и соответствуют проекту. Разрешается производство последующих работ по гидроизоляции и обратной засыпке.

Представитель застройщика (технического заказчика)

Начальник отдела строительного контроля

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель подрядчика

Главный инженер ООО «Монолит-Строй»

_____ / И. П. Кузнецов /

Представитель строительного контроля

Инженер технадзора ООО «Стройконтроль»

_____ / Д. С. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru