Заказчик: ООО «Северный склад», 162000, г. Вологда, ул. Заводская, д. 12, ИНН 3525000000
Исполнитель: ООО «Пожарный аудит», 160000, г. Вологда, ул. Мира, д. 4, ИНН 3526000000

Акт на выполненные работы по первичному обследованию систем пожарной автоматики

объект: производственно-складской корпус

«14» мая 2026 г.

Основание: договор от 28 апреля 2026 г. № 17-ПО. Обследование проведено 14 мая 2026 года на производственно-складском корпусе по адресу: г. Вологда, ул. Заводская, д. 12.

При первичном обследовании проверены состав и состояние систем пожарной автоматики, соответствие смонтированного оборудования проектной документации, работоспособность приборов приёмно-контрольных и оповещателей, наличие исполнительной документации и журналов. Результаты по системам и техническим средствам приведены в таблице.

Выявлено: в помещении склада № 2 два дымовых извещателя вне зоны действия проектной схемы, шлейф оповещения на втором этаже не выведен в проектное положение, паспорта на приборы приёмно-контрольные не представлены. Перечисленное подлежит устранению до сдачи системы в эксплуатацию.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Северный склад»

_____ / А. В. Смирнов /

Исполнитель

Генеральный директор ООО «Пожарный аудит»

_____ / И. П. Ковалёв /

Образец с сайта nikexpert.ru