ООО «Пожарный сервис»
Заказчик: ООО «Ромашка»
Объект: административное здание, ул. Лесная, д. 8

Акт первичного осмотра пожарной сигнализации

объект: административное здание, ул. Лесная, д. 8

16 ноября 2026 г. № 7-ПО

Осмотр проведён при передаче системы пожарной сигнализации на техническое обслуживание. На объекте смонтированы: прибор приёмно-контрольный и управления «Сигнал-20М» — 1 шт., дымовые оптико-электронные извещатели ИП 212-45 — 46 шт., ручные извещатели ИПР 513-3М — 6 шт., световые оповещатели «Молния-24» — 4 шт., звуковой оповещатель — 1 шт.

Шлейфы проложены кабелем КСПВ 2×0,5 в кабель-канале, повреждений изоляции и следов механических нарушений не обнаружено. Приборы и извещатели закреплены, пылью и строительной смесью не загрязнены.

Проверено срабатывание каждого извещателя от имитатора и кнопок ручных извещателей: сигналы «Пожар» и «Неисправность» проходят на прибор, оповещатели включаются. Отказов не выявлено.

Замечания: в помещении серверной (пом. 12) дымовой извещатель установлен на расстоянии менее 0,5 м от вентиляционного отверстия; в коридоре у поста охраны отсутствует табличка с указанием места хранения ключей от помещения с прибором. Замечания устранить до 30 ноября 2026 года.

Система принята на техническое обслуживание с 16 ноября 2026 года. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Исполнитель

Инженер ООО «Пожарный сервис»

_____ / А. В. Смирнов /

Заказчик

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / Д. С. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru