Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Северо-Западное управление
Санкт-Петербург
20 февраля 2026 г.

Акт-предписание

об устранении выявленных нарушений

20 февраля 2026 г. № 78-П-14

На основании решения о проведении выездной проверки от 03.02.2026 № 12 проведена проверка ООО «Ромашка» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Заводская, д. 5. Проверяемый период — с 1 января 2025 года по 31 января 2026 года.

В ходе проверки выявлены нарушения: не обновлена схема системы газоснабжения после замены оборудования в цехе № 2.

Предписание: до 20 апреля 2026 года обновить схему системы газоснабжения цеха № 2 и представить копию схемы в управление.

Жалоба на предписание может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента его получения. Жалоба на решение контрольного органа — в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав; порядок подачи установлен статьёй 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, через единый портал государственных и муниципальных услуг.

Инспектор, составивший акт

Государственный инспектор

_____ / И. И. Иванов /

Представитель проверяемого лица

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru