Застройщик: ООО «Строймонтаж»
Подрядчик: ООО «Отделка-Сервис»
Объект: жилой дом, ул. Лесная, 12
Строительный контроль: ООО «Технадзор»

Акт приёмки готовых поверхностей

стен и потолков помещений второго этажа

«20» ноября 2026 г.

Предъявлены к приёмке готовые поверхности: стены и потолки помещений второго этажа общей площадью 640 кв. м после сплошного шпаклевания под окраску водоэмульсионной краской.

Работы выполнены по проекту 14-2026-АР, лист 7, и по СП 71.13330.2017. Поверхности проверены: ровность под двухметровое правило, вертикальность, отсутствие трещин, отслоений, масляных пятен и наплывов; влажность основания измерена влагомером и не превышает норму для последующей окраски.

Результат проверки: отклонения по ровности и вертикальности в пределах допусков, дефектов, препятствующих следующему этапу, не выявлено. Поверхности приняты.

Приложение: исполнительная схема замеров на 2 л. в 1 экз.; протокол измерения влажности на 1 л. в 1 экз.

Подрядчик

Производитель работ

_____ / А. С. Кузнецов /

Застройщик

Представитель технического заказчика

_____ / Д. В. Орлов /

Строительный контроль

Инженер строительного контроля

_____ / М. И. Белова /

Образец с сайта nikexpert.ru