Заказчик: ООО «Северный машиностроительный завод»
Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»
Представитель водоканала: инженер службы учёта А. С. Гусев

Акт приёмки водомерного узла

объект: производственный корпус, ввод холодной воды

12 ноября 2026 г.

Узел учёта холодной воды смонтирован на вводе в производственный корпус по проекту № 14-ВК, шифр 2026-03. Монтаж выполнен ООО «Монтаж-Сервис» по договору подряда от 20 октября 2026 г. № 47.

При приёмке проверены: диаметр ввода и соответствие схемы проекту; наличие обводной линии и опломбированных задвижек на ней; прямые участки до и после счётчика; счётчик с заводским номером 00123456, поверенный, с действующим свидетельством о поверке; фильтр механической очистки; манометр; отсутствие утечек в соединениях.

Показания счётчика на момент приёмки — 0 м³. Пломбы установлены на задвижке перед счётчиком и на самом счётчике, оттиски внесены в акт.

Приложение: исполнительная схема узла учёта на 1 л.; паспорт счётчика на 4 л.; свидетельство о поверке на 1 л.; акт гидравлических испытаний на 1 л.

Заказчик

Главный инженер

_____ / В. П. Орлов /

Подрядчик

Начальник участка

_____ / Д. А. Мельников /

Водоканал

Инженер службы учёта

_____ / А. С. Гусев /

Образец с сайта nikexpert.ru