ООО «СтройМонтаж»
г. Москва
15 мая 2026 г.

Акт приёмки вышки-туры в эксплуатацию

по результатам осмотра и испытания

№ 12-ВТ

Комиссия в составе: председатель — главный инженер Петров П. П., члены — начальник участка Иванов И. И., специалист по охране труда Сидорова А. А., произвела осмотр и испытание вышки-туры марки ВТ-6, заводской номер 12345, инвентарный номер 67, принадлежащей ООО «СтройМонтаж».

Вышка-тура установлена на твёрдое основание, горизонтальность проверена, тормоза колёс исправны, настил уложен, ограждения высотой 1,1 м установлены, лестница закреплена. Зазоры и люфты в соединениях отсутствуют.

Проведено статическое испытание нагрузкой 200 кг, выдержано 10 минут, деформаций и повреждений не обнаружено. Динамическое испытание нагрузкой 100 кг — без замечаний.

Вышка-тура признана годной к эксплуатации. Срок следующего осмотра — 15 ноября 2026 г.

Приложение: паспорт вышки-туры, журнал учёта и осмотра.

Председатель комиссии	**Члены комиссии**	Специалист по охране труда
Главный инженер	Начальник участка	
_____ / П. П. Петров /	_____ / И. И. Иванов /	_____ / А. А. Сидорова /

Образец с сайта nikexpert.ru