ООО «Северная котельная»
г. Вологда, ул. Заводская, д. 12

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы

наружный газопровод среднего давления к производственной котельной

г. Вологда, 18 ноября 2026 г.

Приемочная комиссия в составе: председателя комиссии — представителя заказчика, заместителя директора по строительству А. В. Смирнова; членов комиссии — представителей проектной организации, главного инженера проекта ООО «Проектгаз» И. Н. Орлова; эксплуатационной организации, начальника газовой службы ООО «Теплосеть» С. П. Кузнецова.

УСТАНОВИЛА: 1. Генеральным подрядчиком ООО «Газмонтаж» предъявлен к приемке законченный строительством наружный газопровод среднего давления протяженностью 380 м к производственной котельной. Работы выполняла субподрядная организация ООО «Сварка-Сервис» — сварочные и изоляционные работы.

2. Проект № 14-25-ГСН разработан ООО «Проектгаз». 3. Строительство велось в сроки: начало работ — март 2026 года, окончание работ — ноябрь 2026 года.

4. Документация предъявлена в объеме, предусмотренном СНиП 42-01-2002: комплект рабочих чертежей с исполнительной геодезической документацией по ГОСТ Р 51872 и надписями о соответствии выполненных работ чертежам, сертификаты на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы, акт разбивки и передачи трассы, журнал учета работ, акт приемки установок электрохимической защиты, протоколы испытаний.

Приемочная комиссия рассмотрела представленную документацию, провела внешний осмотр газопровода, определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проектной и рабочей документации и обязательным требованиям нормативных документов.

Решение приемочной комиссии: объект принят в эксплуатацию. Акт составлен в трех экземплярах: заказчику, эксплуатационной организации и в дело приемосдаточной документации.

Председатель комиссии — представитель заказчика

Заместитель директора по строительству ООО «Северная котельная»

_____ / А. В. Смирнов /

Член комиссии — представитель проектной организации

Главный инженер проекта ООО «Проектгаз»

_____ / И. Н. Орлов /

Член комиссии — представитель эксплуатационной организации

Начальник газовой службы ООО «Теплосеть»

_____ / С. П. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru