г. Екатеринбург
12 ноября 2026 г.
Объект: цех окраски, аппарат воздушного охлаждения АВО-3

Акт приёмки защитного покрытия

№ 7 по объекту «Цех окраски, аппарат воздушного охлаждения АВО-3»

Акт № 7

Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации — производитель работ ООО «Антикор-Сервис» С. А. Кузнецов; заказчика — главный инженер ООО «Уралмаш-Металл» А. В. Смирнов; генерального подрядчика — начальник участка ООО «Строймонтаж» Д. И. Орлов.

1. Аппарат воздушного охлаждения АВО-3, вертикальный цилиндрический корпус диаметром 1200 мм, высота 3400 мм, сталь 09Г2С.

2. Выполнено защитное покрытие системы «эпоксид-полиуретан»: грунт ЭП-019 — один слой, эмаль ПУ-01 — два слоя, общая толщина 240 мкм.

3. Объём выполненных работ — 18,4 м² поверхности корпуса и опор.

4. Дата начала работ — 28 октября 2026 г. 5. Дата окончания работ — 11 ноября 2026 г.

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приёмки. Качество выполненных работ — соответствует проекту, толщина и адгезия проверены, дефектов не выявлено.

Представитель строительно-монтажной организации

Производитель работ ООО «Антикор-Сервис»

_____ / С. А. Кузнецов /

Представитель заказчика

Главный инженер ООО «Уралмаш-Металл»

_____ / А. В. Смирнов /

Представитель генерального подрядчика

Начальник участка ООО «Строймонтаж»

_____ / Д. И. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru