ООО «Северный склад»
г. Москва
7 ноября 2026 г.

Акт происшествия на объекте

о затоплении помещения на 4-м этаже административного здания

7 ноября 2026 г. № 12-П

7 ноября 2026 года в 8 часов 40 минут дежурный администратор П. С. Ковалёв при обходе здания обнаружил на полу коридора 4-го этажа воду и повреждение потолка над помещением серверной. Вода стекала с плиты перекрытия между 5-м и 4-м этажами.

Осмотр провела комиссия в составе: председатель — главный инженер А. В. Мельников, члены — начальник службы эксплуатации И. Р. Гусева, специалист по охране труда Д. А. Орлова. При осмотре установлено: на потолке серверной следы протечки на площади около 3 кв. м, вода дошла до кабельных трасс, часть оборудования обесточена. Причина на момент составления акта не установлена; по предварительным данным источник — помещение 5-го этажа, закреплённое за ООО «Тензор».

Работа серверной приостановлена до просушки и проверки оборудования. Службе эксплуатации поручено перекрыть стояк и составить дефектную ведомость. Пострадавших нет.

Приложение: фотографии места происшествия на 6 л. в 1 экз.; выписка из журнала обхода здания на 1 л. в 1 экз.; схема расположения помещений на 1 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / А. В. Мельников /

Члены комиссии

Начальник службы эксплуатации

_____ / И. Р. Гусева /

Специалист по охране труда

_____ / Д. А. Орлова /

Образец с сайта nikexpert.ru