ООО «Северный склад»
г. Подольск, ул. Заводская, д. 12, склад № 2
14 ноября 2026 г.

# Акт проверки систем противопожарной защиты

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией

14 ноября 2026 г. № 27-ПС

Комиссия в составе: главного инженера С. А. Ковалёва (председатель), инженера по пожарной безопасности Р. М. Ахметова, представителя обслуживающей организации ООО «Пожсервис» Д. И. Лебедева провела проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объекте по адресу: г. Подольск, ул. Заводская, д. 12, склад № 2.

Проверены: приёмно-контрольный прибор «Сигнал-20М», 46 дымовых извещателей ИП 212-45, 6 ручных извещателей ИПР 513-3М, 8 световых оповещателей и 2 звуковых оповещателя СОУЭ 3-го типа. Проверка проведена по рабочей документации проекта 14-АПС и методике испытаний, утверждённой главным инженером.

Каждый извещатель проверен переносным источником дыма, ручные извещатели — нажатием кнопки. Прибор принял сигналы от всех 52 извещателей, СОУЭ включилась автоматически, речевое оповещение и световые указатели «Выход» работают. Замечания: в помещении № 7 извещатель № 31 сработал со второй попытки, требуется замена.

Комиссия решила: заменить извещатель № 31 в помещении № 7 до 21 ноября 2026 года, после замены проверить его повторно и результаты оформить отдельным актом. Остальные системы признать работоспособными, объект готов к эксплуатации в части противопожарной защиты.

Приложение: протокол проверки извещателей на 3 л. в 1 экз., методика испытаний на 4 л. в 1 экз., копия лицензии обслуживающей организации на 1 л. в 1 экз.

**Председатель комиссии**

Главный инженер

_____ / С. А. Ковалёв /

**Члены комиссии**

Инженер по пожарной безопасности

_____ / Р. М. Ахметов /

Представитель ООО «Пожсервис»

_____ / Д. И. Лебедев /

Образец с сайта nikexpert.ru