Заказчик: ООО «Ромашка»
Исполнитель: ООО «Охрана-Сервис»
Договор на техническое обслуживание от 12 января 2026 г. № 7/ТО

# Акт проверки работоспособности охранной сигнализации

объект: офис по адресу г. Чита, ул. Ленинградская, д. 12, помещение 3

7 ноября 2026 г. № 18-П

Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер С. А. Кузнецов, представитель исполнителя — инженер охранно-пожарной сигнализации А. В. Гусев провела проверку работоспособности охранной сигнализации, установленной в помещении.

Проверены: шлейфы и извещатели в кабинетах, коридоре и на входной двери; прибор приёмно-контрольный; световые и звуковые оповещатели; вывод тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения; резервное питание.

Результат: сигнализация исправна и работоспособна, тревожный сигнал на пульт проходит, замечаний нет. Объект принимается под охрану с 7 ноября 2026 года.

Замечания и срок их устранения: не выявлены.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

**Представитель заказчика**

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / С. А. Кузнецов /

**Представитель исполнителя**

Инженер охранно-пожарной сигнализации ООО «Охрана-Сервис»

_____ / А. В. Гусев /

Образец с сайта nikexpert.ru