Застройщик (технический заказчик): ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Монолит-Строй»
Объект: жилой дом, г. Тула, ул. Заречная, 14

Акт освидетельствования скрытых работ

устройство гидроизоляции фундамента

«18» мая 2026 г.

1. К освидетельствованию предъявлены работы по устройству обмазочной гидроизоляции фундамента по оси А между осями 1–6, выполненные по проектной документации шифр 24-07-КЖ.

2. Работы выполнены по проектной документации, разработанной ООО «Проект-Гражданпроект», шифр 24-07-КЖ, получившей положительное заключение экспертизы.

3. При выполнении работ применены материалы: мастика битумно-полимерная, партия № 214, сертификат соответствия; праймер битумный, партия № 87.

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ: исполнительные геодезические схемы, паспорта и сертификаты на материалы, результаты лабораторных испытаний покрытия.

5. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов; разрешается производство последующих работ по обратной засыпке пазух фундамента.

Лицо, выполнившее работы

Производитель работ

_____ / А. С. Гусев /

Застройщик (технический заказчик)

Инженер технического надзора

_____ / В. П. Орлов /

Лицо, осуществляющее строительство

Главный инженер ООО «Монолит-Строй»

_____ / Д. Н. Крылов /

Образец с сайта nikexpert.ru