Объект: жилой дом по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 12
Застройщик: ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Основа»
Проектная документация: шифр 24-07-АР

Акт освидетельствования скрытых работ

устройство гидроизоляции фундамента

«14» мая 2020 г. № 7

Освидетельствованы скрытые работы: устройство оклеечной гидроизоляции фундамента по оси А–Г, выполненные ООО «Основа» по проектной документации шифр 24-07-АР.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями СП 71.13330.2017. При производстве работ применены материалы: битумная мастика, рулонный материал, сертификаты прилагаются.

Разрешается производство последующих работ: обратная засыпка фундамента и устройство полов по грунту.

Приложения: исполнительная схема на 1 л., сертификаты на материалы на 2 л.

Представитель лица, выполнившего работы

Производитель работ ООО «Основа»

_____ / А. С. Крылов /

Представитель застройщика (технического заказчика)

Инженер технического надзора ООО «Стройинвест»

_____ / В. П. Мельник /

Представитель лица, осуществляющего строительный контроль

Инженер строительного контроля ООО «Контроль-С»

_____ / Д. Н. Орлов /

Образец с сайта nikexpert.ru