Сетевая организация: ПАО «Россети Центр»
Потребитель: ООО «Завод «Прогресс»
Объект: производственный корпус, г. Тула, ул. Заводская, 15

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения

потребителя электрической энергии (мощности)

«15» марта 2026 г.

Настоящий акт составлен в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и определяет величину технологической и аварийной брони, а также перечень электроприёмников, отключение которых при аварии недопустимо.

Технологическая броня: 250 кВт. Перечень энергопринимающих устройств: печь плавильная № 1, компрессорная станция, система аварийной вентиляции. Аварийная броня: 80 кВт. Перечень: освещение цеха, насосы пожаротушения, система оповещения.

Сроки и объёмы сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони: при введении графика аварийного ограничения — 60 минут с момента уведомления.

Приложение: принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения объекта на 2 л. в 1 экз.

Сетевая организация

Главный инженер

_____ / С. П. Сидоров /

Потребитель

Главный инженер

_____ / И. И. Иванов /

Образец с сайта nikexpert.ru