ООО «Ромашка»
от 16 ноября 2026 г. № 27-ТО
Заказчик: ООО «Ромашка», 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 51, оф. 12
Исполнитель: ООО «Сервис-Техно», 620000, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 24

Акт технического обслуживания

компрессорной установки КВ-7,5 (инв. № 04-117)

16 ноября 2026 г.

Основание: договор на техническое обслуживание от 12.01.2026 № 8/ТО, заявка от 10.11.2026 № 143.

Объект обслуживания: компрессорная установка КВ-7,5, заводской номер 7712043, инвентарный номер 04-117, установлена в цехе № 2.

Работы выполнены в объёме регламента ТО-2: заменено масло, заменён масляный фильтр, очищен воздушный фильтр, проверены натяжение ремней, давление в системе и герметичность соединений, протянуты контакты пускателя, замерены сопротивление изоляции и ток двигателя.

При проверке выявлен износ ремней привода: остаточная толщина ниже допустимой по регламенту. Ремни заменены, использованы два ремня из комплекта заказчика.

После работ установка запущена, выведена на рабочий режим, давление на выходе 8,2 бар. Замечаний по работе нет, оборудование принято в эксплуатацию.

Приложение: протокол замеров сопротивления изоляции и тока двигателя на 1 л. в 1 экз.

Сдал исполнитель

Техник сервисной службы

_____ / А. С. Кузнецов /

Принял заказчик

Главный инженер ООО «Ромашка»

_____ / В. П. Соколов /

Образец с сайта nikexpert.ru