ООО «Климат-Сервис»
ИНН 7712345678
ООО «Северный офис»
ИНН 7798765432

Акт технического обслуживания системы вентиляции

по договору от 12 января 2026 г. № 4/ТО

30 сентября 2026 г. № 27

Основание: договор на техническое обслуживание систем вентиляции и кондиционирования от 12 января 2026 г. № 4/ТО и регламент обслуживания, приложенный к договору.

Обслуживание проведено 29 сентября 2026 года на объекте: г. Москва, ул. Лесная, д. 8, приточная установка П-1, вытяжные системы В-1 и В-2.

Выполнены работы: очистка фильтров и воздуховодов, замена фильтрующих кассет G4 в количестве 6 штук, проверка и натяжение ремней привода, смазка подшипников, проверка крепления вентиляторов и виброопор, проверка автоматики и датчиков, замер расхода воздуха на решётках.

Результаты замеров: расход воздуха на приточной установке П-1 — 2 400 м³/ч при проектном 2 500 м³/ч, отклонение в пределах допустимого; перепад давления на фильтрах 120 Па; ток электродвигателя 4,2 А при номинале 4,5 А.

Замечания: на решётке Р-7 в переговорной комнате расход воздуха ниже проектного на 15 процентов из-за деформации гибкого воздуховода. Рекомендовано заменить участок воздуховода. Работы в объём текущего обслуживания не входят.

Работы выполнены в полном объёме и в срок. Заказчик претензий по качеству не имеет.

Исполнитель

Главный инженер ООО «Климат-Сервис»

_____ / А. В. Смирнов /

Заказчик

Главный инженер ООО «Северный офис»

_____ / Д. С. Кузнецов /

Образец с сайта nikexpert.ru