Владельцу лифта ООО «Дом-Сервис»
Испытательная лаборатория ООО «Лифт-Контроль»
Рег. № аттестации лаборатории _____

Акт периодического технического освидетельствования лифта

по результатам проверок, испытаний и измерений

«14» мая 2026 г. № 27-ПТО

Идентификационный номер лифта: зав. № 348712, рег. № 1145. Адрес установки: г. Москва, ул. Строителей, д. 12, корп. 1, подъезд 2. Модель лифта, год выпуска и срок службы — по паспорту лифта.

Проведены проверки, испытания и измерения, предусмотренные ГОСТ 34583-2019: осмотр и проверка функционирования узлов, механизмов и устройств безопасности, испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления).

Результаты технического контроля узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные. Результаты проверки функционирования положительные. Результаты испытания изоляции и контроля заземления положительные. Функционирование лифта в предусмотренных режимах соответствует руководству по эксплуатации.

Выявленных при освидетельствовании дефектов, неисправностей и несоответствий не установлено. Лифт признан выдержавшим периодическое техническое освидетельствование.

Запись о проведённом освидетельствовании внесена в паспорт лифта. Оригинал акта передан владельцу лифта.

Специалист (эксперт) испытательной лаборатории

Специалист (эксперт)

_____ / И. И. Иванов /

Владелец лифта (уполномоченный представитель)

Главный инженер ООО «Дом-Сервис»

_____ / П. П. Петров /

Образец с сайта nikexpert.ru