ООО «Ромашка»
Комиссия, назначенная приказом от 12 октября 2026 г. № 88
в составе: главного инженера П. П. Петрова (председатель),
начальника участка И. И. Иванова, инженера-механика С. С. Сидорова

Акт технического освидетельствования

компрессорной установки К-250 зав. № 1874

16 ноября 2026 г. № 21

Освидетельствование проведено 16 ноября 2026 года в компрессорной цехе. Проверены техническое состояние установки, её узлов и креплений, состояние фундамента, исправность предохранительных клапанов, манометров и автоматики, наличие и срок действия поверки средств измерений, записи в журнале технического обслуживания за период с 16 ноября 2025 года по 16 ноября 2026 года.

Внешним осмотром и проверкой в работе выявлено: сальниковое уплотнение вала пропускает масло, на опорной раме есть коррозия без потери несущей способности, манометр на нагнетании с истёкшим сроком поверки. Остальные узлы исправны, предохранительные клапаны срабатывают при давлении, указанном в паспорте.

Комиссия решила: установку из эксплуатации не выводить, эксплуатировать при рабочем давлении не выше указанного в паспорте; заменить сальниковое уплотнение и манометр до 30 ноября 2026 года, очистить и окрасить опорную раму при ближайшем останове. Повторное освидетельствование — не позднее 16 ноября 2027 года.

Приложение: журнал технического обслуживания на 12 л. в 1 экз., паспорт установки на 24 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / П. П. Петров /

Члены комиссии

Начальник участка

_____ / И. И. Иванов /

Инженер-механик

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru