Утверждаю: главный инженер ООО
«Управляющая компания «Теплый дом»
И. И. Иванов
«10» октября 2026 г.

Акт проверки технической готовности объекта к отопительному периоду

2026/2027 гг.

10 октября 2026 г. № 15

Комиссия в составе: председатель — главный инженер ООО «УК «Теплый дом» Иванов И. И., члены комиссии — энергетик Петров П. П., представитель собственников Сидоров С. С. провела проверку технической готовности объекта по адресу: г. Москва, ул. Ленина, д. 10.

В ходе проверки установлено: системы отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и электроснабжения объекта находятся в работоспособном состоянии. Выявлены замечания: не проведена промывка системы отопления в подвальном помещении, требуется замена запорной арматуры на вводе. Срок устранения замечаний — до 25 октября 2026 г.

Заключение комиссии: объект технически готов к отопительному периоду 2026/2027 гг. после устранения указанных замечаний в установленный срок.

Председатель комиссии

Главный инженер

_____ / И. И. Иванов /

Члены комиссии

Энергетик

_____ / П. П. Петров /

Член комиссии

Представитель собственников

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru