ООО «Ромашка»
в лице генерального директора П. П. Петрова
и ООО «СтройМонтаж»
в лице директора С. С. Сидорова

Акт устранения недостатков выполненных работ

по договору подряда № 27 от 12 мая 2026 г.

16 ноября 2026 г.

Заказчик и подрядчик по договору подряда № 27 от 12 мая 2026 г. составили настоящий акт о том, что подрядчик устранил недостатки, зафиксированные актом осмотра от 20 октября 2026 г.

1. Протечки в узлах примыкания кровли к вентиляционным шахтам (пункты 1 и 2 акта от 20 октября 2026 г.) — устранены: заменены два узла, выполнена повторная герметизация. 2. Отслоение штукатурки на участке 6 кв. м в помещении № 4 (пункт 3) — устранено: участок перештукатурен, поверхность выровнена.

Повторный осмотр 16 ноября 2026 г. показал, что недостатки устранены, результат работ по перечисленным пунктам соответствует договору и приложению № 1. Замечаний у заказчика нет.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.

Заказчик

Генеральный директор ООО «Ромашка»

_____ / П. П. Петров /

Подрядчик

Директор ООО «СтройМонтаж»

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru