Заказчик: собственник квартиры Смирнова А. В.
Исполнитель: ООО «Климат-Сервис», лицензия № 77-01-000000
Основание: договор от 02.11.2026 № 118

Акт проверки естественной вентиляции

квартиры № 46 по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12

07 ноября 2026 г. № 27

Проверка проведена 07.11.2026 с 10:00 до 11:20 в квартире № 46 по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 12. Проверялись кухня, совмещённый санузел и ванная комната. Система вентиляции — естественная, с вытяжными каналами в вентиляционном блоке здания.

Тягу проверяли анемометром и листом бумаги при закрытых окнах и открытой двери в проверяемое помещение. Температура наружного воздуха — плюс 4 °C. Результаты по каналам приведены в таблице.

Результат: во всех трёх каналах есть устойчивая тяга, направление движения воздуха — от помещения к каналу. Канал ванной комнаты работает слабее остальных, но вытяжка в нём есть. Систему вентиляции можно эксплуатировать.

Исполнитель

Инженер-наладчик

_____ / А. С. Ковалёв /

Заказчик

Собственник

_____ / А. В. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru