ООО «ПроектСтройКонтроль»
ИНН 7700000000
Заказчик: ООО «Тульский склад»
Исполнитель изысканий: ООО «ГеоБазис»

Акт внешнего контроля инженерных изысканий

по проверке отчёта об инженерно-геодезических изысканиях по объекту «Складской комплекс, г. Тула»

07 ноября 2026 г. № ВК-12/2026

Внешний контроль проведён по договору от 12 октября 2026 г. № 45-ВК. Проверен отчёт об инженерно-геодезических изысканиях, шифр 2026-14-ИГДИ, переданный исполнителем 27 октября 2026 г. в составе: пояснительная записка, топографический план масштаба 1:500, каталог координат и высот, технический отчёт о развитии съёмочного обоснования.

Проверено соответствие состава и содержания отчёта заданию на изыскания, требованиям к инженерным изысканиям для строительства и системе координат и высот, принятой для площадки. Сверены отметки на плане с каталогом, проверены акты полевого контроля и схема съёмочного обоснования.

Замечания: 1) на топографическом плане в квартале у северной границы участка не нанесён подземный кабель связи, указанный в акте согласования с сетевой организацией; 2) в каталоге координат отсутствуют высоты трёх точек съёмочного обоснования, использованных при съёмке; 3) пояснительная записка не содержит сведений о точности определения координат и высот пунктов.

Отчёт в представленном виде в проектирование не передаётся. Исполнителю надлежит устранить замечания и представить отчёт на повторный контроль. Срок устранения — 10 рабочих дней с даты получения акта.

Проверил

Главный инженер ООО «ПроектСтройКонтроль»

_____ / А. С. Морозов /

С актом ознакомлен

Главный инженер ООО «ГеоБазис»

_____ / В. Н. Крылов /

Образец с сайта nikexpert.ru