ООО «Ромашка»
Утверждаю: генеральный директор П. П. Петров
«18» ноября 2026 г.

Акт служебного расследования пожара

по факту пожара в складском корпусе

18 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: председатель — заместитель генерального директора И. И. Иванов, члены комиссии — начальник службы безопасности С. С. Сидоров, главный инженер А. А. Алексеев, начальник склада М. М. Морозов, составила настоящий акт по результатам служебного расследования пожара, произошедшего 16 ноября 2026 года в 22 часа 40 минут в складском корпусе № 2.

1. Обстоятельства возникновения пожара. Возгорание обнаружено сторожем при обходе территории в 22 часа 45 минут. Очаг находился в зоне стеллажа № 14, где хранилась упаковка из картона. До прибытия пожарной охраны дежурная смена обесточила корпус и начала тушение первичными средствами.

2. Организация тушения пожара. Пожарная охрана прибыла в 22 часа 58 минут, тушение заняло 40 минут. Эвакуация людей не требовалась: в корпусе никого не было. Огнём повреждены стеллаж, упаковка и часть кровли на площади около 60 квадратных метров.

3. Причины пожара. По заключению специалиста испытательной пожарной лаборатории наиболее вероятная причина — тепловое проявление аварийного режима работы электропроводки в зоне стеллажа № 14.

4. Последствия и ущерб. Погибших и пострадавших нет. Стоимость повреждённого имущества и работ по восстановлению определяется отдельной сметой, которая прилагается к акту.

5. Выводы и предложения комиссии. Признать причиной пожара аварийный режим электропроводки. Провести внеплановую проверку электросетей всех складских корпусов, заменить участок проводки в зоне стеллажа № 14, провести внеплановый инструктаж с работниками склада по мерам пожарной безопасности.

Приложения: заключение испытательной пожарной лаборатории на 4 л. в 1 экз.; смета восстановительных работ на 3 л. в 1 экз.; фотоснимки места пожара на 6 л. в 1 экз.

Председатель комиссии

Заместитель генерального директора

_____ / И. И. Иванов /

Члены комиссии

Начальник службы безопасности

_____ / С. С. Сидоров /

Образец с сайта nikexpert.ru