Заказчик: ООО «Заречье-Агро»
Подрядчик: ООО «Бурводсервис»
Основание: договор подряда от 12 августа 2026 г. № 47

Акт ввода в эксплуатацию водозаборной скважины

№ 3, деревня Заречье, участок 14

7 ноября 2026 г.

Комиссия в составе представителя заказчика, представителя подрядчика и специалиста по водоснабжению осмотрела скважину № 3 на участке 14 в деревне Заречье и проверила документы на бурение и обустройство.

Скважина пробурена роторным способом, глубина 62 м, диаметр эксплуатационной колонны 125 мм, обсадная колонна из стальных труб, фильтр щелевой на глубине 48–58 м, насос погружной производительностью 3 м³/ч установлен на глубине 40 м.

Пробная откачка проведена в течение 72 часов. Дебит при откачке составил 2,8 м³/ч при понижении уровня на 6,5 м, установившийся уровень — 14 м от устья.

Отобрана проба воды, по результатам лабораторных исследований показатели соответствуют требованиям, предъявляемым к воде питьевого качества; протокол испытаний прилагается.

Скважина укомплектована герметичным оголовком, обвязана трубопроводом до насосной станции, установлены манометр и расходомер, смонтирован узел учёта. Замечаний по монтажу нет.

Комиссия считает скважину готовой к эксплуатации и принимает её с даты подписания настоящего акта.

Приложения: паспорт скважины на 4 л., протокол испытаний воды на 2 л., исполнительная схема на 1 л., журнал откачки на 3 л.

Представитель заказчика

Главный инженер ООО «Заречье-Агро»

_____ / А. С. Морозов /

Представитель подрядчика

Начальник участка ООО «Бурводсервис»

_____ / В. П. Гущин /

Специалист по водоснабжению

Инженер-гидрогеолог

_____ / Д. Н. Лебедева /

Образец с сайта nikexpert.ru